Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Армавирский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1/61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина,26, тел/факс
(86137) 3-87-53

№ РОСС RU.0001.511928. Выдан 24.01.2017 г.

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ
Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"
_____Т.А. Сухова
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 4238/В/02,05/343.1 от 24.03.2017 г.

Заказчик: МУП "Новый путь".
Юридический адрес заказчика: Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11 А.
Наименование предприятия/объекта: МУП "Новый путь", водозабор.
Фактический адрес отбора пробы: Новокубанский район, с. Новосельское.
Принадлежность водопровода: ведомственный
№ акта отбора пробы: 343
Кем отобрана проба: Помощником врача Романовой Л.С.
Дата и время отбора проб: 22.03.2017г. с 11:20 по 11:30
Дата и время доставки проб: 22.03.2017 г. 13:00
Основание: Договор
НД на отбор проб: ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб.
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.
Код пробы: 4238/В/02,05/343.1
Вид источника: Водопровод
Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр резервуара.
Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
мутность	ГОСТ 3351-74	мг/дм3	не более 1,5	0,50+/-0,12
Запах при 20 и 60 град Ц.	ГОСТ 3351-74	балл	не более 2	0б 0б
привкус	ГОСТ 3351-74	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	6,7+/-2,0
Параметры микроклимата (Т)	Сан ПиН 2.2.4.548-96	град С	20-28	22,6
Параметры микроклимата (W)	СанПиН 2.2.4.548-96	%	15-75	29
Общая жесткость	ГОСТ31954-2012	° Ж	не более 7,0	15,20+/-2,28
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013	мгО2/л	не более 5,0	1,48+/-0,30
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97		6-9	7,44+/-0,42
Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	мг/л	не более 1000	2042,0+/-20,4
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____ Т.А. Сухова				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	отсутствие	не обнаружено
Общее микробное число	МУК4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	не более 50	1
Параметры микроклимата (Т)	Инс-я к гигр. психрометрич.	град.С	+18-+27	+22,0
Параметры микроклимата (W)	Инс-я к гигр. психрометрич.	%	не более 80	70
Заведующая микробиологической лабораторией _____ Л.Н. Прокофьева				

Дата начала испытаний: 22.03.2017 Дата окончания испытаний: 24.03.2017
Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: Водопровод МУП "Новый путь"; доставка: сумка-холодильник, автотранспорт. Заказчик: договор № 531 от 16.02.17г. ИНН 2343019459 ОГРН 1082343000079.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Лаборант_____ Е.П. Гридина

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.